

Zpráva autorského dozoru (AD) z prohlídky stavby dne 21.10.2014

Účastníci:

p. Fragner – SVJ Nitranská 24
zástupce Netsport s.r.o. (dodavatel)
p. Průcha – Studio acht s.r.o., zpracovatel projektu

1. Provádění prací:

K dnešnímu dni pokračují nátěry uliční fasády barvou s penetrací a finální vrstvou barvy. Cca 2/3 fasády má provedeny tyto 2 nátěry. Kvalita až na menší plochy uvedené v bodu 2.1. vyhovující.

2. Další postup

2.1. Na plochách vyznačených v příloze, **bude provedena další vrstva barvy**. Na špaletách oken dodavatel zkusí provést další přebroušení povrchu.

2.2. Autorský dozor (AD) požaduje před prováděním nátěrů ve zbývajících 1/3 plochy pečlivé provedení tmelení akrylovým tmelem mezi rámem okna a omítkou (před provedením barev. nátěru).

Dále AD požaduje proškrábnutí spáry mezi omítkou a dešť. svodem a zapravení hrany omítky barvou.

2.3. Dodavatel a zástupce Studia acht prověří dostupnost jiných barev na klempířské prvky v požadovaném odstínu RAL (kvalita zvolené barvy Brilux pravděpodobně neodpovídá jeho ceně – vyhodnoceno dle stavu dříve natřených prvků).

P. Průcha donese vzorek barvy pro dočasný nátěr opravovaných ploch v 1.NP.

Zpracovali: T.Průcha, – Studio acht, dne 21.10. 2014

Přílohy:

Foto s vyznačením ploch, kde je požadavek na opravu nátěru.
Foto s požadavkem na repasi spáry omítky/svod.